

# FICHE D'AVIS

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE  
DECHETS MENAGERS DE LA CUMPM

Document n° EVE - BGA - MD - 1 - 003 (23/01/08)

Date d'émission : 10/03/2008

Organisation émettrice de l'avis : ASSISTANT DU DÉLÉGANT

nombre de pages : 1

Nom de l'émetteur : Service DEA  
du Cabinet MERLIN à Lyon

Date et visa : 10/03/2008



## AVIS TECHNIQUE

DIV : Groupes électrogènes biogaz


Avis technique favorable

Cependant, si l'installation du deuxième groupe électrogène peut se faire postérieurement à la MSI, celle du premier groupe doit rester à l'intérieur du délai d'exécution convenu.

Observations de la Direction Générale des Expertises et des Equipements d'Intérêt Communautaire de la CUMPM:

Avis favorable sur le principe de la modification, hors impact sur les coûts et délais (dossier complémentaire exigé non remis).

Date et Visa de la Direction Générale des Expertises et des Equipements d'Intérêt Communautaire de la CUMPM:



17.03.08