

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS

Document n° EVE - TMB - MD - 0 - 035

Date d'émission : 18/12/08

Désignation de l'ouvrage / élément à modifier :

TMB - MAT : Couloir pompier entre le bâtiment TMB et le bâtiment MAT

1. Rappel du projet

Dans le contrat de DSP, aucun accès de secours (pompier) n'était prévu depuis le hall de déchargement vers la voirie au sud des bâtiments MAT et TMB

2. Motivation de la modification (explicite)

- Amélioration produit
- Changement procédé
- Autre

Explications :

Les pompiers ont demandé un accès entre le bâtiment MAT et le bâtiment TMB (le long du local de stockage plastiques)

3. Description de la modification proposée :

- Le couloir pompier apparaît sur le plan SPA SIT PG 0 003. Il a une largeur de 3,4 m et une longueur de plus de 73 m.

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS

Document n° EVE - TMB - MD - 0 - 035

Date d'émission : 18/12/08

4. Incidence sur les autres parties du projet :

Aucune

5. incidence prévisionnelle sur :

- Les Délais OUI NON

- Les coûts OUI NON

Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l'objet d'un dossier complémentaire.

6. Impacts sur :

- | | |
|-----------------------------------------|-----|
| • ÉTUDES | Non |
| • MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS | Non |
| • MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS | Non |
| • PERFORMANCE | Non |
| • EXPLOITATION | Non |
| • GARANTIES | Non |
| • SÉCURITÉ | Non |